

法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 10 月 30 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	(1) 行政大樓 (2) 戒護區工場及舍房(含戒護大樓、忠區、孝區、仁區、愛區、信區、義區、和區、平區、外役分監)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 9. 機電設備維護契約。 10. 維護管理計畫。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 17 日，並已於 108 年 12 月 23 日獲市政府函查核合格。 2. 升降（電梯、貨梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 109 年 3 月 25 日（電梯）、109 年 6 月 29 日（貨梯）辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 5 月 29 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每半年辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 109 年 6 月 1 日辦理。 5. 自來水水塔：依本監「建物維護管理計畫」，每年定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 109 年 10 月 22 日辦理完成。
2	矯正教育館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 17 日，並已於 108 年 12 月 24 日獲市政府函查核合格。 2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 109 年 6 月 29 日辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 5 月 29 日。 4. 低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每半年辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 109 年 6 月 1 日辦理。 5. 自來水水塔：依本監「建物維護管理計畫」，每年定期檢查 1 次，最近 1 次

法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 10 月 30 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		9. 機電設備維護契約。 10. 維護管理計畫。	檢查 109 年 10 月 22 日辦理完成。
3	污水處理場 (含設備)	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 1 月 13 日。
4	機關內通行 道路	維護管理計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每年辦理定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 109 年 10 月 21 日辦理完成。
5	機關內路邊 停車場	維護管理計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每年辦理定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 109 年 10 月 21 日辦理完成。
6	圍牆	維護管理計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每年辦理定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 109 年 10 月 21 日辦理完成。