

法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 11 月 15 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	(1) 行政大樓 (2) 戒護區工場及舍房(含戒護大樓、忠區、孝區、仁區、愛區、信區、義區、和區、平區、外役分監)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 電業法第 60 條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>9. 機電設備維護契約。</li> <li>10. 鍋爐及壓力容器安全規則。</li> <li>11. 維護管理計畫。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 111 年 5 月 11 日，並已於 111 年 5 月 11 日獲市政府函查核合格。</li> <li>2. 升降（電梯、貨梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 112 年 8 月 8 日（電梯）、112 年 1 月 11 日（貨梯）辦理。</li> <li>3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 30 日。</li> <li>4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 111 年 11 月 13 日辦理。</li> <li>5. 自來水水塔：依本監「建物維護管理計畫」，每年定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 112 年 8 月 23 日辦理完成。</li> <li>6. 鍋爐設備：委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」每 2 月辦理保養作業 1 次，每年度辦理 1 次安全檢查，最近 1 次安全檢查於 112 年 8 月 28 日(炊場)、112 年 8 月 22 日(仁區)辦理。</li> </ol>
2	矯正教育館	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 電業法第 60 條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 110 年 12 月 07 日，並已於 110 年 12 月 29 日獲市政府函查核合格。</li> <li>2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 112 年 8 月 8 日辦理。</li> <li>3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 30 日。</li> <li>4. 低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規</li> </ol>

法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 11 月 15 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		<p>法。</p> <p>8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</p> <p>9. 機電設備維護契約。</p> <p>10. 維護管理計畫。</p>	<p>則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 111 年 7 月 18 日辦理。</p> <p>5. 自來水水塔：依本監「建物維護管理計畫」，每年定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 112 年 8 月 23 日辦理完成。</p>
3	污水處理場（含設備）	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 7 月 24 日。
4	機關內通行道路	維護管理計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每年辦理定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 112 年 8 月 23 日辦理完成。
5	機關內路邊停車場	維護管理計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每年辦理定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 112 年 8 月 23 日辦理完成。
6	圍牆	維護管理計畫	依本監「建物維護管理計畫」，每年辦理定期檢查 1 次，最近 1 次檢查 112 年 8 月 23 日辦理完成。