

113年度法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施						
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註	
項目	建築物公共安全檢查	昇降（電梯）設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	（污水處理場（含設備）	機關內通行道路	擋土牆（含地錨）	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆		
(1) 行政大樓辦理情形														
(2) 戒護區工場及舍房(含戒護大樓、忠區、孝區、仁區、愛區、信區、義區、和區、平區、外役分監) 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	√	√	√		
(3) 矯正教育館辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	/	√	/	√	/		
備註: 已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /														

附表一

[illegible]

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註 電梯
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 臺中監獄	臺中市南 屯區培德 路9號	B40809 590360 , B4080 969010 3, B408 095903 37, B40 809590 304, B4 080726 0050, B 408095 90792, B40809 690068 , B4080 959032 6, B408 095903 15, B40 809590 359, B4 080959 0348	每半年 1 次	景賢電梯 股份有限 公司	中華民國建 築物升降暨 機械停車設 備協會	1140325	每月 1次	26日	22日	26日	26日	23日	27日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									31日	29日	24日	30日	19日	26日	

2	法務部 矯正署 臺中監 獄	臺中市南 屯區培德 路9號	B40809 690046 , B4080 969008 0, B408 096900 57, B40 809690 079, B4 080969 0091	每半年 1 次	友勝機電 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1140201	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	貨梯
									25日	27日	21日	25日	24日	26日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									23日	27日	25日	25日	28日	23日	
3	法務部 矯正署 臺中監 獄矯正 教育館	臺中市南 屯區培德 路7號	B40810 500167	每年1 次	友勝機電 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1141024	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	電梯
									25日	27日	21日	25日	24日	26日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									23日	27日	25日	25日	28日	23日	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

[illegible]

附表四

項次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設 備檢驗 維護業 名稱	專任電 氣技術 人員執 照號碼	依規定每6個月 應辦理之檢驗 日期(最近 1 次實際辦理檢 驗日期)	檢驗 方式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下次 檢測月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯正署台中監獄	台中市南屯區培德路9號	07-28-5608-00-4	愛迪生機電技術顧問股份有限公司	中市技字第DA500165-2號	113年11月10日	停電檢測	合格	■已完成	114年5月	每年12次	
2	法務部矯正署台中監獄附設外役分監	台中市南屯區培德路9之1及9之2號1、2樓	07-28-5610-80-5	中源機電顧問股份有限公司	中市技字第DA500465-1號	113年8月5日	停電檢測	合格	■已完成	114年2月	每年12次	
備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												