

114年度法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目										建築物附屬設施				
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註	
項目	建築物公共安全檢查	昇降(電梯)設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	污水處理場(含設備)	機關內通行道路	擋土牆(含地錨)	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆		
(1) 行政大樓辦理情形														
(2) 戒護區工場及舍房(含戒護大樓、忠區、孝區、仁區、愛區、信區、義區、和區、平區、外役分監)辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓		
(3) 矯正教育館辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	/		

備註:已完成✓、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺中監獄	臺中市南屯區培德路9號	每2年1次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	臺中市政府都市 發展局	112年	112年12月31日 至114年12月31 日	於臺中市 政府建築 物公共安 全資訊網 申報
2	法務部矯正署 臺中監獄矯正 教育館	臺中市南屯區培德路7號	每2年1次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	臺中市政府都市 發展局	112年	112年12月31日 至114年12月31 日	於臺中市 政府建築 物公共安 全資訊網 申報

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 臺中監 獄	臺中市南 屯區培德 路9號	B40809 590360 , B4080 969010 3, B408 095903 37, B40 809590 304, B4 080726 0050, B 408095 90792, B40809 690068 , B4080 959032 6, B408 095903 15, B40 809590 359, B4 080959 0348	每半年 1 次	景賢電梯 股份有限 公司	中華民國建 築物昇降暨 機械停車設 備協會	1140925	每月 1次	22日	27日	27日	22日	27日	17日	電梯 尚未到保養日期

2	法務部 矯正署 臺中監 獄	臺中市南 屯區培德 路9號	B40809 690046 , B4080 969008 0, B408 096900 57, B40 809690 079, B4 080969 0091	每半年 1 次	友勝機電 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1150201	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	貨梯
									17日	17日	20日	23日	26日	26日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									尚未到保養日期						
3	法務部 矯正署 臺中監 獄矯正 教育館	臺中市南 屯區培德 路7號	B40810 500167	每年1 次	友勝機電 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1141024	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	電梯
									17日	17日	20日	23日	26日	26日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									尚未到保養日期						

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺中監獄	臺中市南屯區春社里培德路9號	(81)中工建使字第1367號	B1F~3F	1 年1 次	114	益台消防安全設備有限公司	消士證字第0258號	已依規定申報，逐步改善中	2025/5/27	115 年5 月前	
2	法務部矯正署臺中監獄附屬培德醫院	臺中市南屯區春社里培德路9號	(81)中工建使字第1367號	B1F~2F	1 年2 次	114	益台消防安全設備有限公司	消士證字第0258號	符合	2025/5/27	114 年11月前	

備註：請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設 備檢驗 維護業 名稱	專任電 氣技術 人員執 照號碼	依規定每6個月 應辦理之檢驗 日期(最近1 次實際辦理檢 驗日期)	檢驗 方式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下次 檢測月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺中監獄	臺中市南屯區培德路9號	07-28-5608-00-4	愛迪生機電技術顧問股份有限公司	中市中技字第DA500165-2號	114年5月19日	非停電檢測	合格	■已完成	114年11月	每年12次	
2	法務部矯正署臺中監獄附設外役分監	臺中市南屯區培德路9之1及9之2號1、2樓	07-28-5610-80-5	中源機電顧問股份有限公司	中市中技字第DA500465-1號	114年2月10日	停電檢測	合格	■已完成	114年8月	每年12次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。