

114年度法務部矯正署臺中監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	昇降(電梯)設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	污水處理場(含設備)	機關內通行道路	擋土牆(含地錨)	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
(1) 行政大樓辦理情形													
(2) 戒護區工場及舍房(含戒護大樓、忠區、孝區、仁區、愛區、信區、義區、和區、平區、外役分監)辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	
(3) 矯正教育館辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	/	

備註:已完成✓、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

**建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表**

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺中監獄	臺中市南屯區培德路9號	每2年1次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	臺中市政府都市 發展局	114年	114年12月31日 至116年12月31 日	於臺中市 政府建築 物公共安 全資訊網 申報
2	法務部矯正署 臺中監獄矯正 教育館	臺中市南屯區培德路7號	每2年1次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	臺中市政府都市 發展局	114年	114年12月31日 至116年12月31 日	於臺中市 政府建築 物公共安 全資訊網 申報

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

## 昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位 名稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 臺中監 獄	臺中市南 屯區培德 路9號	034- 408144 , 034- 408149 , 034- 408200 , 034- 408201 , 034- 408202 , 034- 408203 , 034- 408205 , 034- 408206 , 034- 408207 , 034- 408204 , 034- 408148	每半年 1 次	景賢電梯 股份有限 公司	中華民國建 築物昇降暨 機械停車設 備協會	1150201 1150325 1150916	每月 1次	21日 7月 25日	27日 8月 26日	27日 9月 26日	21日 10月 23日	27日 11月 24日	18日 12月 29日	電梯

2	法務部 矯正署 臺中監 獄	臺中市南 屯區培德 路9號	034- 408142 , 034- 408143 , 034- 408145 , 034- 408146 , 034- 408147	每半年 1 次	友勝機電 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1150201	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	貨梯
									17日	17日	20日	23日	26日	26日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									23日	20日	19日	23日	25日	12日	
3	法務部 矯正署 臺中監 獄矯正 教育館	臺中市南 屯區培德 路7號	034- 408537	每年1 次	友勝機電 股份有限 公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1151024	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	電梯
									17日	17日	20日	23日	26日	26日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									23日	20日	19日	23日	25日	12日	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

**消防安全設備檢修申報辦理情形表**

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺中監獄	臺中市南屯區春社里培德路9號	(81)中工建使字第1367號	B1F~3F	1 年1 次	114	益台消防安全設備有限公司	消士證字第0258號	已依規定申報，逐步改善中	2025/5/27	115 年5 月前	
2	法務部矯正署臺中監獄附屬培德醫院	臺中市南屯區春社里培德路9號	(81)中工建使字第1367號	B1F~2F	1 年2 次	114	益台消防安全設備有限公司	消士證字第0258號	符合	2025/11/25	115 年5 月前	

備註：請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設 備檢驗 維護業 名稱	專任電 氣技術 人員執 照號碼	依規定每6個月 應辦理之檢驗 日期(最近1 次實際辦理檢 驗日期)	檢驗 方式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下次 檢測月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺中監獄	臺中市南屯區培德路9號	07-28-5608-00-4	愛迪生機電技術顧問股份有限公司	中市中技字第DA500165-2號	114年12月28日	停電檢測	合格	■已完成	115年6月	每年12次	
2	法務部矯正署臺中監獄附設外役分監	臺中市南屯區培德路9之1及9之2號1、2樓	07-28-5610-80-5	中源機電顧問股份有限公司	中市中技字第DA500465-1號	114年8月8日	停電檢測	合格	■已完成	115年2月	每年12次	115年1月2日移撥臺中女子監獄

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。